



170021020465



(2020)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn202107516

委 托 单 位 广东胜捷消防技术有限公司

产 品 名 称 灭火器箱

检 验 类 别 型式检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对本报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 本报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家固定灭火系统和耐火构件

质量监督检验中心

地 址：天津市西青区津涞公路富兴路2号

电 话：022-58387888

传 真：022-58387878

邮政编码：300382

电子邮件：cncf@tfri.com.cn

Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Fixed Fire-fighting Systems and
Fire-resisting Building Components

Address: No.2 Fuxing Road, Jinlai Highway, Xiqing
District, Tianjin, China

Telephone: 022-58387888

Fax: 022-58387878

Post Code: 300382

E-mail: cncf@tfri.com.cn

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn202107516

共 6 页 第 1 页

产品名称	灭火器箱	型号规格	XMDDG24
委托单位	广东胜捷消防技术有限公司	生产单位	广东胜捷消防技术有限公司
送检单位	广东胜捷消防技术有限公司	样品编号	202107516
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	1 具	到样日期	2021-07-30
检验类别	型式检验	样品等级	空白
检验日期	2021-08-10 至 2021-08-18		
检验依据	XF139-2009		
判定依据	XF139-2009		
检 验 结 论	所检项目全部符合判定依据的要求。（以下空白） (检验检测专用章) 签发日期：2021 年 8 月 23 日 		
备 注	报告中符号“/”表示无内容。		

批准：

李味

审核：

赵青松

编制：

阮

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

结 果 汇 总

No. Gn202107516

共 6 页 第 2 页

序号	检验项目	技术要求	实测结果	判定结果	备注
1	材料	灭火器箱箱体应使用薄钢板、铝合金板或不锈钢等金属材料制造。当箱体高度（箱体顶层与底面的距离） $\leq 500\text{mm}$ 时，箱体金属材料厚度应 $\geq 1.0\text{mm}$ 。（5.1.1）	箱体使用 1.22mm 薄钢板制造。	合格	/
2	外形尺寸和极限偏差	宽度 l_1 (mm): 790 ± 4 (5.2.1、5.2.2)	宽度: 790mm; 偏差: 0mm	合格	/
		深度 l_2 (mm): 200 ± 4 (5.2.1、5.2.2)	深度: 200mm; 偏差: 0mm	合格	
		高度 l_4 (mm): 600 ± 4 (5.2.1、5.2.2)	高度: 600mm; 偏差: 0mm	合格	
		高度 l_5 (mm): 300 ± 4 (5.2.1、5.2.2)	高度: 298mm; 偏差: -2mm	合格	
		高度 l_6 (mm) ≥ 80 (5.2.1)	83mm	合格	
3	外观质量	灭火器箱箱体应端正，不应有歪斜、翘曲等变形现象。箱体各表面应无凹凸不平等加工缺陷。（5.3.1）	符合标准要求	合格	/
		置地型灭火器箱应能平稳安放，在水平地面上不应有倾斜摇晃。（5.3.2）	符合标准要求	合格	
		灭火器箱正面上的零部件，凸出箱门外表面平面的高度不应大于 15mm；其余各面的零部件，凸出该面外表面的高度不应超过 10mm。箱盖在正面上凸出不应超过 30mm，在侧面上凸出不应超过 45mm，但均不应小于 15mm。（5.3.4）	灭火器箱除正面外，其余各面的零部件，凸出该面外表面的高度为 1.50mm。箱盖在正面上凸出为 17.20mm，在侧面上凸出为 20.30mm。	合格	

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

结 果 汇 总

No. Gn202107516

共 6 页 第 3 页

序号	检验项目	技术要求	实测结果	判定结果	备注
3	外观质量	灭火器箱箱体焊接或铆接应牢固，不应有烧穿、焊瘤、毛刺和铆印等缺陷；冲压件表面不应有折皱等缺陷。（5.3.5）	符合标准要求	合格	/
		灭火器箱表面应具有抗腐蚀能力。用不耐腐蚀的金属材料制造的灭火器箱表面应进行涂装处理，其涂层应光滑平整，色泽均匀，无流痕、龟裂、气泡、划痕、碰伤和剥落等缺陷。（5.3.6）	符合标准要求	合格	
4	箱门（箱盖）性能	灭火器箱箱门（箱盖）开启操作应轻便灵活，无卡阻现象，开启力不应大于50N。（5.4.2）	开启力为 10N，其余性能符合标准要求。	合格	/
		开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于160°；翻盖式灭火器箱的箱盖开启角度不应小于100°。（5.4.3）	180°	合格	
5	箱体结构	翻盖式灭火器箱正面的上档板在箱盖打开时应能翻转下落。（5.5）	符合标准要求	合格	/
6	刚度性能	置地型灭火器箱应进行刚度试验，试验后不应发生脱底、脱焊、明显变形和箱门（箱盖）不能正常开启等现象。（5.6）	符合标准要求	合格	/

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
结 果 汇 总

No. Gn202107516

共 6 页 第 4 页

序号	检验项目	技术要求	实测结果	判定结果	备注
7	标志	单体类灭火器箱正面上应用直观、醒目、匀整的字体标注中文“灭火器”和英文“Fire extinguisher”字样。中文字体高度不小于60mm，宽度不小于30mm。（8.1.1）	符合标准要求	合格	/
		翻盖式灭火器箱应在翻盖上标注其开启方向。（8.1.4）	符合标准要求	合格	
		在灭火器箱的正面右下角应设置耐久性铭牌，内容应包括： a) 产品名称； b) 型号规格； c) 注册商标或生产厂名； d) 生产厂址； e) 生产日期或产品批号； f) 执行标准。（8.1.5）	符合标准要求	合格	
		灭火器箱应在正面粘贴发光标志。（8.1.6）	符合标准要求	合格	

本页以下空白

检 验 报 告

No. Gn202107516

共 6 页 第 5 页

样品照片:



检 验 报 告

No. Gn202107516

共 6 页 第 6 页

样品照片:

